



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району  
Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 15 » февраля 2016 г.

(дата составления акта)

14 часов 15 минут

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 38

В период с 2 февраля 2016 года по 15 февраля 2016 года по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Баженова, д.11 на основании распоряжения №38 от 26.01.2016 года заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №43 (далее по тексту МОУ СОШ №43), юридический адрес: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, ул.Баженова, д.11, ОГРН 1027601111317 ИНН 7610040631.

Продолжительность проверки: с 10 ч. 30 мин. по 11 ч. 20 мин. 02.02.2016 года, с 09 ч. 30 мин. по 11 ч. 20 мин. 15.02.2016 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МОУ СОШ №43 Бессуднова Оксана Аркадьевна, получено лично 29.01.2016 года в 15 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Груздев Павел Александрович.

При проведении проверки присутствовал: первый директор МОУ СОШ №43 Бессуднова Оксана Аркадьевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43. Согласно технического паспорта на здание школы №43, расположенной по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Баженова, 11, инвентарный номер 00383 по состоянию на 24 декабря 2012 года, здание школы представляет собой 4 этажное строение, 1969 года постройки, общая площадь здания 3541 кв.м., 3 степени огнестойкости, стены кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные оштукатуренные, перекрытия железобетонные, частично деревянные утепленные, кровля шифер по деревянной обрешетке. Отопление центральное водяное от групповой котельной, освещение электрическое. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. Здание находится в районе выезда 2-ОФПС ПЧ-21 (в радиусе нормативного прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодное для проезда пожарной техники. С первого этажа здания имеется 5 эвакуационных выходов, со второго, третьего, четвертого этажей имеется по 2 эвакуационных



выхода. Для выхода в чердачное помещение имеется два люка расположенных на лестничных клетках. Подвальный этаж имеет два эвакуационных выхода. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Здание школы оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре на пульт ЦППС 2 ОФПС. В здании школы имеется внутренний противопожарный водопровод (11 -ПК). На объекте защиты имеются первичные средства пожаротушения, а именно углекислотные огнетушители. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п.п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.			

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 29.10.2015 года Отделом надзорной деятельности по городу Рыбинску и Рыбинскому району Ярославской области выдано предписание №542/1/1(284) от 29.10.2016 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения, которого истек 01.02.2016 года. Предписание №542/1/1(284) от 29.10.2015 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор города Рыбинска  
и Рыбинского района Ярославской области  
по пожарному надзору Груздев П.А.



« 15 » февраля 2016 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

*И.О. директора ООО "Стиль-23"*  
*от 15.02.2016*

« 15 » февраля 2016 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)