



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 57/1/1(25)
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу: муниципальному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №43, в лице законного представителя юридического лица директора СОШ №43 Бессудновой Оксаны Аркадьевны.

В период с 07 марта 2018 года по 05 апреля 2018 года по адресу: г. Рыбинск, ул. Баженова, д.11 на основании распоряжения №57 от 28.02.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №43 (далее по тексту СОШ №43), юридический адрес: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Баженова, д.11 (ИНН 7610040631 ОГРН 1027601111317, объект защиты относится к категории высокого риска).

Лица, проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Груздев Павел Александрович.

При проведении проверки присутствовали: директор СОШ №43 Бессуднова Оксана Аркадьевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пре дис ания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п.2,	01.04.2019	
2.	Используемые на объекте огнетушители не соответствуют	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.04.2019	

	требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда. (имеются ОУ-3, требуются с рангом тушения модельного очага пожара не ниже 2А, 55В, С, Е).			
3.	Используемые в подвальном помещении огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда. (имеются ОУ-3, требуются с рангом тушения модельного очага пожара не ниже 4А, 144В, С, Е).	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.04.2019	
4.	Используемые в категорируемых помещениях огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда. (имеются ОУ-3, требуются с рангом тушения модельного очага пожара не ниже 4А, 144В, С, Е).	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.04.2019	
5.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.20	01.04.2019	
6.	В подвальном помещении не предусмотрено автоматическое отключение системы общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха (далее системы вентиляции) при пожаре. Отключение систем вентиляции должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.3 ст.4 СП7.131.13.2013 ст.6.24	01.04.2019	
7.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а именно помещения подвального этажа (Ф5.2) от помещений первого этажа (Ф1.1). Согласно Техническому паспорту на здание школы инв. номер 00383, г. Рыбинск ул. Баженова, д.11, помещение №15	ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; п. п. 5.3.1, 5.3.2 Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	01.04.2019	

подвального этажа от помещения №9 первого этажа здания.	п.п. 4.17, 5.2.6 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5.		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Груздев Павел Александрович

« 5 » апреля 2018 года



Предписание для исполнения получил: директор СОШ №43 Бессуднова Оксана Аркадьевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 5 » апреля 2018 года

